



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕ ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - น.ส.นันทพร อุ๋นใจ
เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๓๔๑๘๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ น.ส.นันทพร อุ๋นใจ
อยู่บ้านเลขที่ ๖๔๗ ซ.เจริญสุขนิทวงศ์๑๑ แขวงบางพลัด จ.กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๑ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
- ๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
- ๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๕๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ
๕๐ เมตร รวมระยะทาง ๕๐๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๕๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๒,๓๕๗.๔๘	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๕๖๕.๐๒	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๓,๙๒๒.๕๐	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)
พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๙๕ / ๒๕๖๕
อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕