



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางจรรยา ปลื้มเกษร

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หม.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๓๙๑๘๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางจรรยา ปลื้มเกษร รหัสลูกค้า ๑๐๐๒๐๙๐๒๑๐ บ้านเลขที่ ๑๗๔/๑ ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๑๗๔/๑ ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๐๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๐๗ เมตร รวมระยะทาง ๗๑๒ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๐๗ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๒๙)

- แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๗๒,๒๘๗.๒๙ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๒,๒๘๗.๒๙ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด บาทยี่สิบเก้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ท.พ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๙๖ / ๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕