



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสุมาลี สาคระรัง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บด.

๑. เรื่องเดิม

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๔๗๖๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสุมาลี สาคระรัง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๐/๕ ม.๒ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.บด.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขยายเขต ม.๒ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๓๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๒๘ เมตร รวมระยะทาง ๒๕๘ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๘ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๒๘,๖๕๔.๒๙ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒,๐๐๕.๘๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐,๖๖๐.๐๙ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บด.) / ๒๑๔ / ๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕