



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายจิระศักดิ์ ตรีตระกูลชัย

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๔๙๖๗๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นาย จิระศักดิ์ ตรีตระกูลชัย รหัสลูกค้า ๑๐๑๙๑๓๔๗๔๒ บ้านเลขที่ ๘๔/๔ ม.๔ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๘๔/๔ ม.๔ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๕๔๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๖ เมตร รวมระยะทาง ๕๕๖ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์
หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๖ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)

- แรงต่ำ

เป็นเงิน ๙,๘๐๙.๔๓ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙,๘๐๙.๔๓ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีระศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕