



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางวาสนา ไทเรน

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๔๙๒๑๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวาสนา ไทเรน อยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๑๑ ม.๔ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุดรธานี มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.สถานที่ขยายเขต ม.๗ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
- ๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
- ๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๗๑๑ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๒๒ เมตร รวมระยะทาง ๗๓๓ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก.

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๒ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๑๘,๒๕๓.๒๖ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๑,๒๗๗.๗๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๓๐.๙๙ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๒๒๐/๒๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕