



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวธารารัตน์ วิลัยแลง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.



๑. เรื่องเดิม

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๒๙๒๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวธารารัตน์ วิลัยแลง อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๒๙๓ ม.๑ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๒ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๔๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๙๘ เมตร รวมระยะทาง ๕๔๓ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๙๘ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๘๑,๖๘๖.๗๙ บาท

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๕,๗๑๘.๐๘ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๗,๔๐๔.๘๗ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) ๐๗/๖๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖