



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายกรกฎ แพทย์รักษา

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๕๖๗๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นาย กรกฎ แพทย์รักษา รหัสลูกค้า ๑๐๒๑๖๓๕๐๓๗ บ้านเลขที่ ๑๔/๓ ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๑๔/๓ ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๘๐๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๑๓ เมตร รวมระยะทาง ๙๑๘ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๑๓ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)

- แรงต่ำ เป็นเงิน ๖๕,๙๖๒.๕๙ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๖๕,๙๖๒.๕๙ บาท (หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาท ห้าสิบเก้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ท.ร.กฟ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๗๕/๖๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

- ๗ เม.ย. ๒๕๖๖