



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - อบต.สำนักทอง (ขอย ไปติมาติ ๕)

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผ.บ.ต.

๑. เรื่องเดิม

๒๓ กพ. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๐๔๐๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.สำนักทอง ม.๑ ซ.๔ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.ต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ขอย ไปติมาติ ๕ ใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ

๒.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๕๒๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๕๖๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ให้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ระยะทาง ๕๖๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้


-แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	๔๗,๗๐๕.๘๒	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๓๓๙.๔๑	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕๑,๐๔๕.๒๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)
พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บ.ต.) / ๕๓ / ๖ ๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว


(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ กพ. ๒๕๖๖