



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสิญจาระภัส นาคแดง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๖๒๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสิญจาระภัส นาคแดง
อยู่บ้านเลขที่ ๕๘๖/๔๓ ม.๒ ต.บางบุใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๑๐ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๒๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ
๒๐ เมตร รวมระยะทาง ๑๔๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๔,๒๙๓.๘๓ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๕๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๕,๒๙๔.๔๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)
พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๖๓ / ๒๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖