



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บด.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๓๐๘๗๗๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ๒๓๕/๑ แขวงราษฎร์พัฒนา จ.กทม. มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบด.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.สถานที่ขอขยายเขต หน้าเทศบาลแกลงทะเล ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
- ๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
- ๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๔๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทาง ๑๖๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร
- รื้อถอนสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๑,๕๗๗.๗๔	บาท
-แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๖๑.๐๐	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๘๔๙.๗๑	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๒,๙๘๘.๔๕	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

๑๒/๖/๕๖๖
(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บด.) / ๑๒/๖/๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖