

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - น.ส.สุพิชชาย์ โณนทา

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

๑. เรื่องเดิม

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๓๐๓๗๔๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ น.ส.สุพิชชาย์ โณนทา รหัสลูกค้า ๑๐๒๐๔๖๑๘๕๘ อยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๑๓๑ ม.๑ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ข.หนองคันไถ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๔๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ ๑๒๐ เมตร รวมระยะทาง ๓๖๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

-แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๕๕,๐๖๔.๗๔ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๘๕๔.๕๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๘,๙๑๙.๒๗ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ศิริภาพ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๔๖/๖๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

ว.ว.

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖