



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายอนันท์ชัย ขวัญม่วง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

ก.ค. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๓๑๖๒๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอนันท์ชัย ขวัญม่วง อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑/๑ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๘๘/๘ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๔๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๒๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๕๘๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกฟภ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๘,๔๔๖.๐๐ บาท (คิด ๕๐%)
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๕๗,๖๗๔.๐๐ บาท (งบลงทุน)
รวมเป็นเงิน		๗๖,๑๒๐.๐๐ บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๘,๔๔๖.๓๖ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๒๙๑.๒๕ บาท
รวมเป็นเงิน		๑๙,๗๓๗.๖๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ตรา

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๑๗ / ๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๔ ก.ค. ๒๕๖๖