



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย/กฟส.เพ - นางประภาภรณ์ สนั่นไหว

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๒ กย. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๓๕๐๖๘๘ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นางประภาภรณ์ สนั่นไหว รหัสลูกค้า ๑๐๑๘๖๗๕๗๓๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๑๒ ม.๓ ต.กะเนด อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ขอยคลงน้อย ม.๙ ต.กะเนด อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๗๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เมตร รวมระยะทาง ๘๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒,๗๔๗.๔๑	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๙๒.๓๒	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒,๙๓๙.๗๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๕๘ / ๒๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖