



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท โกดังอีโรกิ เจแปน จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๓๕๒๔๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ชัท โกดังอีโรกิ เจแปน จำกัด รหัสลูกค้า ๑๐๒๒๓๗๔๗๖๒ อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕/๓๑ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ซอยคลองน้อย ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๗๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๘๓ เมตร รวมระยะทาง ๑๕๘ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ให้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๘๓ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒,๗๔๗.๔๑	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๙๒.๓๒	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒,๙๓๙.๗๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ท.ร.ท.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๖๑/๒๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖