



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสตปภัส สิงห์สม

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ๕ ต.ค. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๓๖๐๙๒๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นาย สตปภัส สิงห์สมรหัสลูกค้า ๑๐๒๒๓๗๔๗๖๒ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๑๑ ม.๓ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ไปต.มาตี ๓ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๘๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๐๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

-แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๕,๙๕๙.๕๔ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๑๑๗.๑๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๗๖.๗๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ท้าวท

(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)// ๑๖๗/๒๕๖๖

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

- ๕ ต.ค. ๒๕๖๖