



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายชินาธิป สหายสุข

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๑๘๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชินาธิป สหายสุข รหัสลูกค้า ๑๐๒๒๖๒๘๘๓๓ อยู่บ้านเลขที่ ๒๗/๓ ม.๖ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขต ๒๗/๓ ม.๖ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒. ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๐๖ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๖๖ เมตร

๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA

๖. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๘ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย (กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๘๕,๐๗๕.๓๗ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๕,๐๗๕.๓๗ บาท (แปดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ตร.กฟ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๔๔ / ๒๕๖๗

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗