



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายไพจิตร แก้วเกียรติยศ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บด.

๑. เรื่องเดิม

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๔๐๖๐๐๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายไพจิตร แก้วเกียรติยศ รหัสลูกค้า ๑๐๒๒๓๘๗๘๕ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๒๖ ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขต ๑๑/๒๖ ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๑๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๐๖ เมตร รวมระยะทาง ๓๑๖ เมตร

๔. โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕. แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA

๖. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐๖ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย (กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๖๘,๗๖๗.๑๖ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๖๘,๗๖๗.๑๖ บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

ท.ร.พ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บด.) / ๕๖/๒๕๖๗

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗