



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสุทิน ศรีวิไล

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บด.

๗ พ.ค. ๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๔๒๗๓๙๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายสุทิน ศรีวิไล รหัสลูกค้า ๑๐๒๒๗๔๘๘๐๒ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗/๔๐ ม.๕ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๒๐ มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบด.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขต ๑๑๑/๒๒ ม.๕ ต.เพ อ.เมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๕๓ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เมตร รวมระยะทาง ๖๖๓ เมตร
๔. โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลต์ เวลา - น.
๕. แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ kVA
๖. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๗,๓๙๐.๗๖	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๒๑๗.๓๕	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๘,๖๐๘.๑๑	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

๓๑ พ.ค.
(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บด.)/ ๖๔/๒๕๖๗

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๗ พ.ค. ๒๕๖๗