



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย/กฟส.เพ - นายธีระ ไพลูขศานติวัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๗ กพ. ๒๕๖๗

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๓๘๔๐๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายธีระ ไพลูขศานติวัฒนา รหัสลูกค้า ๑๐๐๒๐๓๕๑๔๔ อยู่บ้านเลขที่ ๔๒ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขต ซอยปดิมาดิ ๑ ม.๓ ต.สำนักทอง อ.เมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๗๓ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๘๓ เมตร

๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๖. ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๔,๒๐๘.๙๕	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๙๙๔.๖๓	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๕,๒๐๓.๕๘	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

กฟภ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๓๔ / ๒๕๖๗

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๗ กพ. ๒๕๖๗