



n.w. 2558

บันทึก

จาก หพ.บต. ถึง ผอ.กฟส.บค.

เลขที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง ขอขานักศึกษาที่ขอใบลาออก : มร. นท. - กอนกฤษ ๒๖๑๓๔ / ๕๐๘ ๑/๙ ส. ๗๓. นว ๗๕

อ้างถึง

เรียน ผอ.กฟส.บด.

ตามคำร้องที่ 14000๙91361 ถว. ๑๖ มค ๕๘ ของ สมท. นก/กย

บ้านเลขที่ ๑๑ ถนน - หมู่ ๕ ตำบล ห้วยทราย

อำเภอ มดข จังหวัด ฉะ/สข ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงดันนั้น

กฟส. บางคล้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้.

รายละเอียด

1. สถานที่ใช้ไฟฟ้าบ้านเลขที่ ถนน Memorandum หมู่ 7
ตำบล ห้วยทราย อำเภอ สามพราน จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง
100 เมตร เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ
3/0 เมตร

2. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ. พีโอ 55-005/KK ติดตั้งที่ ในอาคาร ๔๗ นิเวศ โหลดดังนี้ เฟสเอ 38 แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลง 220 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์

3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สมบัติเป็นของ กฟผ. *ชการินและอัมพรครองใจ* *อ.อัมพร*

4. ผู้ใช้ไฟป็นคือออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แผนกเรงดำ

1. ปีกเสาคอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 10 ต้น

2. ปีกเสาคอม้อคร. ขนาด เมตร จำนวน 1 ต้น

3. พาดสายอลูมิเนียมเปลี่ยน ขนาด - ต.มม. และสายอลูมิเนียมที่มีขนาด 50 ต.มม.

จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 365 เมตร ตามลำดับ

တတိယအဆင့်အသုံးပြုမှု ၁၈၇.၁၁.၁၈၈၈ / ၁၈၈၈.၁၈၈၈ ၁၈၈၈

แผนกหม้อแปลง

งานขยายเขต กฟส.บางคล้า - ๓๓๙๙๔๖๒๒๓๐ กิล. ๖๖๔/๑ ๑๔-๗-๕๖๓๗

แผนก	งบ กฟภ.		ผู้ไฟฟ้า	รวม
	ทำการ	ลงทุน		
แรงส่งภายนอก	-	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	106,005.98	-
ไฟสาธารณะ	-	-	24,008.60	-
มิเตอร์ภายใน	-	-	-	-
กำไรขั้นต้น	-	-	7202.58	-
รวมเป็นเงิน	-	-	137217.16	-

ผู้เช่าไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก.ภฟส.๑เค.

หผ.บด.ภะส.บอ.

พำนั บค. ๒๑๒/๒๕๕๘