

ผจก.กฟผ.๑๑๘.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จากหมบ.บด.กฟส.บด..... ถึงผจก.กฟส.บด.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอแจ้งให้คัดค้านการขอไฟฟ้า - ขอจัดระบบไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.บด.

ด้วยกฟส.บด.ได้รับ คำร้อง จาก ผจก.ไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๕๘ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

รายละเอียด

- ผจก.วิระชัย อภิวัฒนา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ ๔
๓.๒ ค. ม.๓๓๓๐ อ.คลองโพธิ์ จ.ส.๒๖๖๖ ประกอบกิจการ เลี้ยงไก่
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ โหลดสูงสุด MW. ของสถานีควบคุม
การจ่ายไฟ ๓๖๐๐ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
- ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้ว โดย (.....) ติดตั้ง (.....) เข้า หม้อแปลง ระบบ เฟส
22000 - / 230 โวลต์ ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่
- ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์
(☒) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ เฟส 22000 - ๕๐๐ / 230 โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง (ที่จุด ๘) (.....) กฟภ. (☒) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(.....) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ เฟส 22000 - / 230 โวลต์ ขนาด เควีเอ
เพิ่มอีก จำนวน เครื่อง (ที่จุด) (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(.....) - ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ เฟส 22000 - / 230 โวลต์ จากเดิม เควีเอ
เป็นขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
- ผู้ใช้ไฟ (.....) ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
(☒) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง
- ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และก่อสร้างเองโดยมี นายสมชาย อมร ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (☒) สามัญ (.....) วุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน ๓๖๖๕๕) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก

(.....) ปีกเสาตอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด ม.
จำนวน ต้น พาดสาย ขนาด ค.ม.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง เมตร
เพิ่มเฟส.....

2. แผนกแรงสูงภายใน

() ปีกเสาตอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด ม.
จำนวน ต้น พาดสาย ขนาด ค.ม.ม. จำนวน เส้น ระยะทาง เมตร
(.....) กฟภ. ติดตั้งคอนคั่นสายแยก จำนวน 1 ชุด
(.....) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง 4-8 ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเอง
ให้ กฟภ. (.....) ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้และตามมาตรฐาน
ของ กฟภ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

3. แผนกหม้อแปลง (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.....) ปีกเสาตอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร
จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
(.....) ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ เฟส 22000 - / 230 โวลต์ ขนาด เควีเอ
จำนวน เครื่อง (ที่จุด) (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(.....) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ เฟส 22000 - / 230 โวลต์ จากเดิม เควีเอ
เป็นขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง (.....) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(.....) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (.....) ตรวจสอบ (.....) ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน
และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบ กฟภ.

4. แผนกคาปาซิเตอร์ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลต์ กิโลวาร์

จำนวน เครื่อง
(.....) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง
(.....) กฟภ. จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งให้

5. แผนกเครื่องวัด

(.....) ติดตั้งเครื่องวัด (.....) แรงสูง (.....) แรงต่ำ ระบบ เฟส ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด แอมป์
จำนวน 1 ชุด (ที่จุด)
(.....) เปลี่ยนขนาดซีทีแรงสูง จากเดิม ขนาด แอมป์ เป็นขนาด แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)

6.

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ. แยกบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟผ. ออกสมทบ 50 %	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกรีดถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แผนกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	16,115	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกรีดถอนเครื่องวัดแรง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
รวมเป็นเงิน		16,115	บาท	

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(.....) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

1. ค่าขยายเขต

ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (...100... KVA x 100 บาท)	เป็นเงิน	10,000	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50 %	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	129,109.97	บาท
แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกคานาซีเตอร์ (.....) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟผ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าไรซันดิน	เป็นเงิน	38,733.29	บาท
รวม เป็นเงิน		167,843.26	บาท
หัก ค่าสำรวจออกแบบงานขยายเขต	เป็นเงิน	-	บาท
รวม เป็นเงิน		167,843.26	บาท

2. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง10... เมตร)	เป็นเงิน	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	3,000	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500	บาท
ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รวม เป็นเงิน		12,500	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขายระบบจำหน่าย	(1)	เป็นเงิน	26,784.26	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(2)	เป็นเงิน	12,500.00	บาท
		รวม เป็นเงิน	39,284.26	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		เป็นเงิน	2,749.90	บาท
		รวม เป็นเงิน	42,034.16	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ		เป็นเงิน	20,000.00	บาท
		รวม เป็นเงิน	82,034.16	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 82,034.16 บาท (แปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)


กำหนดขึ้นราคา.....3.....เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด (.....) แรงสูง (.....) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการและหนังสือขอใช้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

ที่ บค.

9946

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายวุฒิ อรัญยะกานนท์)

ผจก.กฟส.บค.

๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘

(นายพินิต ธนานพวงศ์)

พ.บค.กฟส.บค.

๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘