



พ.ศ. ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก หน.บค. ถึง ผจก.กฟส.บค.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอขยาดำเนินการสำรวจและติดตั้งไฟฟ้าบ้านเลขที่ ๘๕ ถนน - หมู่ ๘ ตำบล หนองบัว อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครราชสีมา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.บค.

ตามคำร้องที่ ๑๕๐๐๐๔๓๔๓๖ ลว. ๑๕ เม.ย. ๕๘ ของ ๐๖๓.๓๓๕๑/๑๖
บ้านเลขที่ ๘๕ ถนน - หมู่ ๘ ตำบล หนองบัว
อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครราชสีมา ขอขยาดำเนินการสำรวจและติดตั้งไฟฟ้าบ้านเลขที่ ๘๕
กฟส. บางคล้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้.

รายละเอียด

1. สถานที่ใช้ไฟฟ้าบ้านเลขที่ ๘๕ ถนน หนองบัว หมู่ ๖
ตำบล หนองบัว อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครราชสีมา อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง
๑๐๐ เมตร เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ
๖๐๐ เมตร
2. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ. พีโอเอ ๑๓-๐๐๑๐๕๙ ติดตั้งที่
โรงวัดหนองบัว โหลดดังนี้ เฟสเอ ๔๐. แอมป์ เฟสบี - แอมป์
เฟสซี - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลง ๒๒๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สมบัติเป็นของ กฟส. -
4. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

1. ปีกเสาเคอร์. ขนาด ๑.๘ เมตร จำนวน ๑, ๑๒ ต้น
2. ปีกเสาดอมคอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
3. พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด - ค.มม. และสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ค.มม.
จำนวน ๑, ๒ เส้น ระยะทาง ๑๔๐, ๕๓๐ เมตร ตามลำดับ

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ ก่อตั้งไฟฟ้าสาธารณะของเมืองมาตั้งแต่ 1550 จนกระทั่ง 2436 เปลี่ยน

หน้าผา ๕ มิถุนายน (ก.ค. ๖๓๖๖/๖๓๖๗)

นางสาวคอนทิพย์ หงษ์มณี 25 ม.ค., ปี 40 / 144 7:30-10:20 280 คน

แผนกแรงส่งภายนอก

แผนกหม้อแปลง

เงินลงทุน

งานขยายเขต กฟส.บางคูกล้า

งานขยายเขต กฟส. บางคล้า - มร./วรว.วิ.นทกร: ๓๓๖ ๕ ๓. ๒๓๐๕/๒๕๖

แผนก	งบ กฟภ.		ผู้ใช้ไฟ	รวม
	ทำการ	ลงทุน		
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	147,072.37	-
ไฟสาธารณะ	-	-	20,458.56	-
มิเตอร์ภายใน	-	-	-	-
กำไรขั้นต้น	-	-	6,137.51	-
รวมเป็นเงิน	-	-	173,668.24	-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 12156.78 บาท

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

เป็นเงิน 185825.02 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพัน ๐๒ บาทถ้วน)

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ บค.-บต. / ๑๕๐๙ / ๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสีนัด ธารานพวงศ์)

พณ.บค.กวิ.ส.บค.

၈၀ မီးပ ဩဇာ

(นายวุฒิ อรรถนัยพานิช)

ជនរងគ្រោះ ១៧.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

เรียน ผจก. บางคล้า _____

ตามที่ _____ บงอ.ลว _____ ได้มอบให้ _____ ผช.บงอ.ลว _____ ดำเนินการก่อสร้าง
ขยายเขต - บริเวณวัดบางกระดาน ม.6 ต. บางกระเจ็ด หมู่ที่ 6 ตำบล บางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ในชั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้าง/รื้อถอน ดังรายการต่อไปนี้

RD15-015/580082

แผนก : แรงต่ำภายนอก งบ : ผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน : 230210/99105/_____/031/58

รายการ	ประมาณการ	%ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
- ค่าแรง (บาท)	37,308	60 %	22,384	14,924
- ค่าควบคุมงาน (บาท)	11,192	60 %	6,715	4,477
- ค่าขนส่ง (บาท)	4,046	60 %	2,427	1,619
- ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท)	6,673	60 %	4,003	2,670
รวม (บาท)	59,219		35,529	23,690

แผนก : ไฟถนน งบ : ผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน : 230310/99105/_____/034/58

รายการ	ประมาณการ	%ขออนุมัติ	อนุมัติ	คงเหลือ
- ค่าแรง (บาท)	3,753	50 %	1,876	1,877
- ค่าควบคุมงาน (บาท)	1,126	50 %	563	563
- ค่าขนส่ง (บาท)	651	50 %	325	326
- ค่าเบ็ดเตล็ด (บาท)	928	50 %	464	464
รวม (บาท)	6,458		3,228	3,230

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน

RD15-015/580082

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย (ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น _____
 38,757 บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยให้ _____ ผจก. บางคล้า _____ เป็นผู้เบิกและสั่งจ่ายจากเงินรายได้ของ _____ บางคล้า
 ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ใช้ไฟ ผู้ใช้ไฟต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
 จึงดำเนินการได้

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ _____ ผู้อนุมัติ
 (นายทวี อธิษะยานนท์)

ตำแหน่ง _____ ผจก. บางคล้า

ลงชื่อ _____ ผู้ขออนุมัติ
 (นายพิบัติ รัตนพงศ์)

ตำแหน่ง _____ ผจก. บางคล้า
 ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘