



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ - วันที่ -
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายประจวบ งามแจ่ม
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000484912 ลว. 23 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ห้องเช่า 10 ห้อง หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 60 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พิวโอ 58-010094 สถานที่ติดตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดใต้
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด - ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 17,632.06 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสองบาทหกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน - บาท (-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบัติ)
ผบ.บต.กฟส.อ.บค.

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๒๕/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผืนพ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙