



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ - วันที่
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. ถนนสายประโยชน์ร้านพน ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ดใต้
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000507057 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผอ.ก.พ.ส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍សង្ខេប

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ถนนสายประโยชน์ทวีแพน ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 910 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พิกัด 49-014233 สถานที่ติดตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเสม็ดใต้
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|-------|---|----------------------|
| - ปีกเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 316 เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไหลงทุนเป็นเงิน 31,803.36 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามบาทสามสิบกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนราคา 6 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หผ.บต.ภพส.อ.บค.

29 Nov. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๗๕๗/๒๕๕๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๓๑๗
(นายนำพล พันพ่อน).
ผจก.กฟส.อ.บค.

จันทร์ ๒๓ ๑๙๐