



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นางจรินทร์ อติษะ
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000499626 ลว. 21 มกราคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.บ.ค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ព្រឹត្តិបត្រ

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ บริเวณที่ดินแบ่งขาย นางจรินทร์ อติชะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทองหลวง
- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 440 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 710 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- พื้อเ 51-010297 สถานที่ติดตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทองหลวง
- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|--------------------------------|---------|------------|-------|---------------|----------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 10 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | 95 , 50 | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส | 4 สาย ระยะทาง | 130 , 143 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------|--|---|
| - ผู้ใช้ฟูลงทุนเป็นเงิน | 136,010.85 | บาท (| หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์ |) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | กำหนดยื่นราคา 3 เดือน | | | |
| - กฟฟ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หผ.บต.กฟส.อ.บค.

29 Nov. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๗๗๗ / ๒๕๕๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันอ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.