



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ * วันที่ *
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นางขวัญเรือน วัฒนศฤงฆาร
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000498765 ลว. 19 มกราคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองหลวง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 700 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 740 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พีโอ 45-015527 สถานที่ติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองหลวง.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 12,988.97 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.บค.

1 ส.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บค.)/ 767/ 2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพอน)

ผจก.กฟส.อ.บค.

โจนน บค. 768