



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ * วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นางสาวปนัดดา รัตนิกุล
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000510012 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 1 ถนนสวนประดู่ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 410 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 410 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- พีโอ 37-014536 สถานที่ติดตั้ง บริเวณหน้าบ้านพักมั่ง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส สาย ระยะทาง 410 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส สาย ระยะทาง 410 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 4,541.96 บาท (สี่พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ให้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

ผบ.ต.กฟส.อ.บค.

8 มี.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 848/9559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แผ่น บค. 844

(นายนำพล พันผ่อง)

ผจก.กฟส.อ.บค.