



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ - วันที่ -
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายนิรุทธิ์ ศรีนวลจันทร์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000505646 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 640 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 840 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีโอ 45-016033 สถานที่ติดตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ดใต้
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 200 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด - ตร.มม.ระบบ - เฟส - สาย ระยะทาง - เมตร
- บั๊กเสาคอมมิ คอ. ขนาด .25x.25x4.50 เมตร จำนวน 5 ต้น

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 68,859.66 บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน - บาท (-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)
ผ.บต.กฟส.อ.บค.

1 ส.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 465/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

1 ส.ค. 59