



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. บริษัท แพนกซ์ไลท์ จำกัด
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000512111 ลว. 3 มีนาคม 2559

เรียน ผอ.ก.ฟ.ส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟผ.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍សង្ខេប

- สถานที่ซื้อขายรถยนต์บ้านเลขที่ บริษัท แฟกซ์โลท์ จำกัด
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 810 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 810 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
 - พีโอเอ 38-010952 สถานที่ติดตั้ง ใกล้ตึกก้านันประมุข
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับฐานสัญญาณโทรศัพท์

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------|-------|---------|------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 8 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย | ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย | ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 4,342.33 บาท (สี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ให้แล้ว) กำหนดคืนราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หผ.บต.กฟส.อ.บค.

14 अ.न. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๘๗๓ / ๒๕๕๙

1107 6260A. 874

(นายนำพล พันพ่อน)
ผจก.กาฬส.อ.บค.