การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายทิว ยิ้มเนียม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000518548 ลว. 24 มีนาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 800 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 840 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- พีอีเอ 42-009224 สถานที่ติดตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางโรง
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาคารเอนกประสงค์

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
-
-

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 12,310.59 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
29 มี.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1029/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

29 มี.ค. 59

(นายนำพล ผันผ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่ บค. 1099