



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายปัญญา เทียมเก่า
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000512098 ลว. 3 มีนาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟผ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 65 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 145 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 ควี.เอ.
- พืชีเอ 56-011328 สถานที่ติดตั้ง โกล်ทางแยกบางพุทรา
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
- ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|-------|-------------|----------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 12,9 | เมตร | จำนวน | 1,5 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 145 เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

เงินลงทุน

- ผู้ซื้อไฟลงทุนเป็นเงิน 82,455.77 บาท (แปดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หผ.บต.กฟส.อ.บค.

5 12.6.59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๑๓๘ | ๒๕๕๙ ✓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพอน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

พฤษภาคม ๒๕๓๙