



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ - วันที่ -
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายบุญรักษ์ พัฒนินดี
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000515140 ลว. 12 มีนาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ซอย 4 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 240 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 405 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- พีโอ 54-009148 สถานที่ติดตั้ง ใกล้บ้านนายวันชัย เนียรมงคล
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 7 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 165 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 123,736.20 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

ผบ.ต.กฟส.อ.บค.

20 เม.ย. 59

ที่ ก.2-บค.(บค.) ๑๒๓๔ / ๕๕๕๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

21 2559

(นายนำพล ผันผอน)

ผจก.กฟส.อ.บค.