



ถึง กฟส.อ.บค.

วันที่

เม่นชายคานางศรีธรรมา วณิชย์ถนอม

ลว. 12 เมษายน 2559

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ ห้องเช่าจำนวน 3 ห้อง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 360 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 372 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.

- พีโอเ 29-003524 สถานที่ติดตั้งใกล้โรงกลึงโชคไพบูลย์

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

- บักเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	1	ตัน
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50	ตร.ม.ระบบ	1	เฟส	2	สาย ระยะทาง 23 เมตร
- พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด	ตร.ม.ระบบ		เฟส		สาย ระยะทาง เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 14,590.00 บาท (..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนเงินราคา 3 เดือน

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

ผจก.กฟส.อ.บค.