



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ - วันที่
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นางเสาวนีย์ จงดา
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000510419 ลว. 29/2/2559

เขียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.บ.ค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍សង្ខេប

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 260 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 350 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- พืฉัเลข 55-003691 สถานที่ติดตั้งหม้อบ้านครัว

ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้ว เสรีทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟฟ้ขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง
ซึ่งใช้ร่วมกับฟ้อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|--------------------------------|----|------------|-------|---------------|---------|
| - บั๊กเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 5 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | 50 | ตร.มม.ระบบ | 2 เฟส | 3 สาย ระยะทาง | 90 เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 52,328.38 บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ให้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทอสงสมบูรณ์)

หผ.บต.กฟส.อ.บค.

24 w.a. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๕๕๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผอน)

ผจก.กฟผ.อ.บค.