



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ * วันที่ *
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายสังวาล ฤทธิ์ขจร
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000529341 ลว. 10 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 260 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 363 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เครื่อ.
- พีโอ 52-002878 สถานที่ติดตั้งปาทางบ้านนายทองหล่อ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับธุรกิจไม้เนื้อแข็ง

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95,50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 30,73 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- รื้อถอนแบริด 2x200 มม. จำนวน 6 ชุด คืบคลั่ง

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 77,663.80 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบสตางค์ต่างค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดคืนราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)
หน.บต.กฟส.อ.บค.
13 มี.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1598

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพอน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

แก้วันที่ ๒๓ ๔๓๙๙