



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายประสาธ สวัสดิ์
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000537428 ลว. 2 มิถุนายน 2559

เรียน ผอ.ก.พ.ส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
 ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 70 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- พิกัด 39-000310 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้าวัดเสม็ดเหนือ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|-------|---|----------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 130 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 23,129.94 บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หผ.บต.ภฟส.อ.บค.

28 दि. ५. ५९

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1804/ 2554

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพ่อน)
ผอ.ก.พ.ส.อ.บค.

พฤษภาคม ๑๙๐๕