



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายวิฑูรย์ สกุลเรืองศรี
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000534912 ลว. 25 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟผ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

រាយការណ៍

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ห้องเช่าจำนวน 6 ห้อง ม.1 ต.ท่าทองกลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 70 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ไฟซีเอ 48-001326 สถานที่ติดตั้งหม้อบ้านอยู่สบาย
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|---|------------|------|-------|---|------------------------|
| – บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 3 | ตัน |
| – พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95,50 | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส | 4 | สาย ระยะทาง 17,33 เมตร |
| – พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |
| – พาดสายเมนสายเคเบิลอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้นระยะทาง 26 เมตร | | | | | |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ฟูลทุนเป็นเงิน 76,978.89 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)
หม.บต.กฟส.อ.บค.

6 n. a. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๘๕๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพ่อน)
ผจก.กฟส.อ.นค.

พฤษภาคม พ.ศ. 1856