



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การย้ายเสาแรงดึงระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายประจวบ บุญจันทร์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000543837 ลว. 21 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍សង្ខេប

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 430 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 550 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 20 เควี.เอ.
- พีโอ 00-059544 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากทางเข้าวัดบ้านกล้วย
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|---|------------|------|-------|---------|------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 12 | เมตร | จำนวน | 3 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย | ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย | ระยะทาง | เมตร |
| - รีดถอนเสาคอร์.ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ตัน และอุปกรณ์นำกลับมาใช้งาน | | | | | |
| - รีดถอนเสาคอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มขนาด 50 ตร.มม. อย่างละ 1 เส้น ระยะ 120 เมตร นำกลับมาใช้งาน | | | | | |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 160,483.70 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

11 p. 259

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๙๐๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล ผันผ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

เดือนมิถุนายน 1905