



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นางสาวจิรภา แสงสมพงษ์
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000544720 ลว. 23 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

រាយនេះឆ្លើយត

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 380 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 407 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- พืชีเอ 49-000644 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านกำนันเบ้ม
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ให้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร์.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนสายเคเบิลหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 27 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้เงินทุนเป็นเงิน 9,596.28 บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบุญ)
 หน.บต.กฟล.อ.บค.
 13 ก.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๑๙๒๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

๑๕/๑๑/๖๓