



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายจำนงค์ เลี้ยวเลียง
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000547945 ลว. 4 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

កាតព្វកិច្ច

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 250 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 300 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- พิวโอ 30-001620 สถานที่ติดตั้งใกล้วัดปากน้ำ
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 24 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนสายเคเบิลหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม. 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 24 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ให้ลงทุนเป็นเงิน 35,536.39 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

13 ग.अ. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1925

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

հունիս 1926

(นายน้ำพล สันหม่อม)
ผจก.กฟส.อ.บค.