การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.

เลขที่ วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายณรงค์ ชูเชิดดวงทินกร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000548430 ลว. 5 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

**รายละเอียด**

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ถ.เทศบาลพัฒนา 2 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 315 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- พีอีเอ 41-000345 สถานที่ติดตั้งใกล้สี่แยกสวนประดู่
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

**วิธีการดำเนินการ**

- ปักเสาคอร.ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 15 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- .....
- .....

**เงินลงทุน**

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 3,384.54 บาท ( สามพันสามร้อยแปดสิบสี่ห้าสิบสี่สตางค์ )
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยืนราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)
หผ.บต.กฟส.อ.บค.
13 ก.ค 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 1922

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แจ้งหน้ บค. 1924

(นายนำพล ผันผ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.