



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฉ.พ.ช. ๖๓๖๖/๖๖๖

3/8/59

จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. พาดเฟสเพิ่ม หมู่ที่ 1,7 ตำบลบางตลาด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 1200005500907 ลว. 13 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1,7 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 900 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- พิวเอ 55-000229 สถานที่ติดตั้งใกล้บ้านก้านดอกกรัก
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5(15) แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเพิ่มเฟสขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 280 เมตร
- พาดสายเพิ่มเฟสขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 440 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 79,152.31 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 6 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

ผบ.ต.กฟส.อ.บค.

29 ก.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บค.)/ ๑๐๖๕/๑๖๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แล้วเสร็จ ๒๐๖๖

(นายนำพล พันพ่อน)

ผจก.กฟส.อ.บค.