



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายเนียม เล็กชะอุ่ม
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000554523 ลว. 27 กรกฎาคม 2559

เรียน ผอ.ก.พ.ส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟผ.ช.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ถนนเทศบาล2 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 53 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.อ.
- ฟัลส์ 55-003697 สถานที่ติดตั้งหม้อบ้านบ้านครัว
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|-------|---|---------------------|
| - บั๊กเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.ม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 13 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.ม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 7,752.13 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หม.บต.ภฟส.อ.บค.

17 न.अ. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๕๖๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

ရက်စွဲ ပထ. ၁၃၂၄