



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ - วันที่
 เรื่อง การย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นายสาธิต เป็ล้องเจริญ
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000553888 ลว. 26 กรกฎาคม 2559

เขียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.บ.ค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 38 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 33 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.อ.
- พืชีอ 40-002482 สถานที่ติดตั้งใกล้วัดทางข้ามน้อย
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับ

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาดเมตร จำนวนต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาดตร.มม.ระบบเฟส สาย ระยะทางเมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาดตร.มม.ระบบเฟส สาย ระยะทางเมตร
- รื้อถอนเสาคอร์.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น นำกลับใช้งานพร้อมอุปกรณ์

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 3,539.25 บาท (สามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบุญ)
หม.บต.กฟส.อ.บค.
17 ส.ค. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๒๓๔๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันผ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

หน้า ๒๓๔๘