



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
เลขที่ * วันที่
เรื่อง การขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง กฟส.อ.บค. นางรัชฎา บำรุงสาธิต
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 1200072136 ลว. 13 กันยายน 2559

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
 ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ _____ เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ _____ เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด _____ ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด _____ โวลต์
- พืชเื่อ _____
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับถาวร

- บักเสาคอร์.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด	ตร.ม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด	ตร.ม.ระบบ	เฟส	สาย ระยะทาง เมตร
- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (คืนคสังพัสดุ)			
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (ทรัพย์สินของกฟภ.)			

- ผู้ใช้เงินทุนเป็นเงิน 99,176.48 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

23 D.V. 59

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพ่อน)
ผจก.กฟส.อ.บค.

หน้า ๒๖๖๔