



จาก ผบต.กฟส.อ.บค. ถึง กฟส.อ.บค.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค. นางสาวนฤมล วงศ์เศรษฐกุล
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000568254 ลว. 2 กันยายน 2559

เรียน ผอ.ก.พ.ส.อ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
 ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

តារាងលະដើម្បី

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 120 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 141 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- พีโอ 56-011328 สถานที่ติดตั้งใกล้ข้างทางเข้าบางพุทรา
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------|-------|---|---------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 12 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมเหนื้มนวขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 21 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้โฉนดที่ดินเป็นเงิน 18,924.73 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

23 p. 6. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๒๖๒๙ / ๒๕๕๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนำพล พันพ่อน)

ผจก.กฟส.อ.บค.

แจ้งให้ บด. 2630