



จาก หม.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางหอมหวล ดันทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000589904 ลว.7 พ.ย.2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ต.บางค้อ อ.บางค้อ จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 420 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 450 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ฟီอีเอ 43-004907 สถานที่ติดตั้งใกล้ร้านเกมมินิมาร์ท
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|--------------------------------|----|------------|-------|-------|---------------------|
| - ปีกเสาโครงขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด | 50 | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 30 เมตร |
| - พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้เงินทุนเป็นเงิน 13,552.14 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบุญ)

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ ๒๕๓๗/๒๕๓๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗
(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
ผอ.กฟผ.อ.บ.ค.