



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก

หม.บต.กฟส.อ.บค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

เลขที่

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นางสาว ไอลตา กิริติอรัญกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000591131 ลว. 10 พ.ย. 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น หม.บต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ถนนวัฒนบริดา ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 110 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 117 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- พีโอ 38-002890 สถานที่ติดตั้งโกลร้านอาหารรมไม้สายธาร
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อยู่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 7 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 9,244.02 บาท (เก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทสองสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต่อศักดิ์ ทองสมบุญ)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

23 พ.ย. 59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ มอพ/๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลขที่บค. 309๐

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙