



หผ.บต.กพล.อ.บค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.

วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายนิกร ชูเจริญ

ตามคำร้อง 12000596873 ลว. 30 พ.ย. 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟผ.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ~

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 440 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 450 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.

- พิกัด 45-030449 สถานที่ติดตั้งโถงบ้านกำนันเล็ก

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งให้อยู่กับที่อยู่อาศัย

รายการตรวจสอบ	9	เมตร	จำนวน	1	ต้น
- ปักเสาคอ.ขนาด					
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส 2	สาย ระยะทาง 10	เมตร
- พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด	ตร.มม.ระบบ		เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้โฉนดที่ดินเป็นเงิน 7,592.16 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน

- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หม.บต.กฟส.อ.บค.

19 6.0.59

ที่ ก.2-บค.(บต.)/

อนุมัติ - ดำเนินการในลักษณะที่เกี่ยวข้อต่อไป

Названия. 3224

ମ. ୧୭ ଟା ୫୩

(นายปิ่นดา ทองประสิทธิ์)

ผจก.กฟส.อ.บค.

0 2 3 4 5 6 7 8 9