



จาก หม.บต.กฟส.อ.บค. ถึง ผจก.กฟส.อ.บค.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.บค.- นายชาติรี ผลพอดน

เรียน ผอ.รพช.อ.บค.

ตามคำร้อง 12000598539 ลว. 7 ธ.ค. 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.บค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขายเขตบ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ~
- ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 245 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 272 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เครื่อ.
- พืชีเลข 37-009946 สถานที่ติดตั้งใกล้ปากซอยครูสม
- ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อย่างถาวร

วิธีการดำเนินการ

- | – บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 8 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
|-----------------------------------|------------|------|-------|---|---------------------|
| – พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 | ตร.มม.ระบบ | 1 | เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 27 เมตร |
| – พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | | สาย ระยะทาง เมตร |

- ผู้ซื้อลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 - (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน
 กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)
 - จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายต๋อศักดิ์ ทองสมบูรณ์)

หผ.บต.กฟส.อ.บค.

225.059

ที่ ก.2-บค.(บต.)/ 3246

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใบจำแนก บด. 3944

(นายปัญญา ทองประสิทธิ์)
ผจก.กฟส.อ.บค.

13 6 50 10000